



LEÁG.SZÁM	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MEGNEVEZÉS	Elektromos csőfűtés	Tartalék	Tartalék	Felvonó betáplálás	EVP jelű elosztó betáplálás	EV0 jelű elosztó betáplálás	EV1 jelű elosztó betáplálás	EV2 jelű elosztó betáplálás	Röntgen kapcsolószekrény csatlakozás
TELJESÍTMÉNY [kW]	0,1			10,0	28,0	20,0	20,0	10,0	50,0
ÁRAM [A]	0,5			20,0	45,0	40,0	40,0	20,0	80,0
VEZETÉK TÍPUS	NYM-J			NYY-J					
KÁBEL KERESZTM.(mm2)	3x1,5			5x10					
				5x16					
				5x10					
				5x10					
				5x6					
				5x25					

GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT. 1125. Budapest, Galgóczy u. 8. taraj.marton@invitel.hu	Munka megnevezése: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2		Elektromos tervező: Taraj Márton V-T-01-11063		Tervfajta: Kiviteli	Munkaszám: 2017/04
	Rajz megnevezése: EFB jelű főelosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve		Szerkesztő:		Lapok száma: 9	Dátum: 2017 szeptember hó
					Lap száma: 2	Rajzszám: EL-101