



LEÁG.SZÁM	1	2	3	4	5	6	7	8	
MEGNEVEZÉS	Betáplálás a régi főelosztótól	Túlfeszültség levezető	Tartalék	Tartalék	Külső világítás	Tartalék	Tartalék	Csoport FI kapcs.	
TELJESÍTMÉNY [kW]	140,0/90,0				0,9				
ÁRAM [A]	163,0				4,5				
VEZETÉK TÍPUS	YYY-J				NYCWY				
KÁBEL KERESZTM.(mm2)	5x95mm2				3x1,5				

GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT. 1125. Budapest, Galgóczy u. 8. taraj.marton@invitel.hu Tel.: 36 1 274 5254	Munka megnevezése: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2	Elektromos tervező: Taraj Márton V-T-01-11063	Tervfajta: Kiviteli	Munkaszám: 2017/04
	Rajz megnevezése: EFB jelű főelosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve	Szerkesztő:	Lapok száma: 9	Dátum: 2017 szeptember hó
			Lap száma: 1	Rajzszám: EL-101