



LEÁG.SZÁM	20	21	22	23	24	25a	25	26	27	
MEGNEVEZÉS	Éjszakai áramtalanító főkapcsoló	Fizioterápiás kezelő lépcsőh., váró világítás	Ergometria világítás	Gyógytorna, öltöző, közl., masszázs világítás	Gyógytorna, öltöző, közl., masszázs világítás	Csoport FI kapcs.	Ergometria dugaszoló aljzat	Masszázs, közl. dugaszoló aljzat	Fizioterápia, gyógy-	
TELJESÍTMÉNY [kW]		0,33	0,8	0,2	0,2		1,0	1,0	1,0	
ÁRAM [A]		1,65	4,0	1,0	1,0		5,0	5,0	5,0	
VEZETÉK TÍPUS		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu		NYM-J	NYM-J	NYM-J	
KÁBEL KERESZTM.(mm2)		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	

GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT. 1125. Budapest, Galgóczy u. 8. taraj.marton@invitel.hu	Munka megnevezése: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2 Rajz megnevezése: EV0 jelű alosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve	Elektromos tervező: Taraj Márton V-T-01-11063	Tervfajta: Kiviteli Lapok száma: 9	Munkaszám: 2017/04 Dátum: 2017 szeptember hó
		Szerkesztő:	Lap száma: 2	Rajzszám: EL-104