



LEÁG.SZÁM	26a	27	28	29	29a	30	31	32	33	34
MEGNEVEZÉS	Csoport FI kapsz.	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Betáplálás az UPS berendezésről	Beteghívó központ, ergometria inform. dug. aljzat	Fizioterápia, gyógytorna informatika dug. aljzat	Tartalék	Motoros árnyékoló	Motoros árnyékoló
TELJESÍTMÉNY [kW]					2,0	1,0	0,8		0,6	0,6
ÁRAM [A]					10,0	5,0	4,0		3,0	3,0
VEZETÉK TÍPUS					NYY-J	NYY-J	NYY-J		MT	MT
KÁBEL KERESZTM.(mm2)					3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5

GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT.

1125. Budapest, Galgóczy u. 8.  
taraj.marton@invitel.hu

Tel.: 36 1 274 5254

Munka megnevezése: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2

Rajz megnevezése: EV1 jelű alosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve

Elektromos tervező:

Taraj Márton V-T-01-11063

Szerkesztő:

Tervfajta: Kiviteli

Lapok száma: 9

Lap száma: 3

Munkaszám: 2017/04

Dátum: 2017 szeptember hó

Rajzszám: EL-104