



Kulcsos kapcsoló

LEÁG.SZÁM	20	21	22	23	23a	24	25	26
MEGNEVEZÉS	Éjszakai áramtalanító főkapcsoló	Fizioterápiás kezelő lépcsőh., váró világítás	Ergometria világítás	Gyógytorna, öltöző, közl., masszázs világítás	Csoport FI kapcs.	Ergometria dugaszoló aljzat	Masszázs, közl. dugaszoló aljzat	Fizioterápia, gyógytorna, öltöző dug. aljzat
TELJESÍTMÉNY [kW]		0,33	0,8	0,2		1,0	1,0	1,0
ÁRAM [A]		1,65	4,0	1,0		5,0	5,0	5,0
VEZETÉK TÍPUS		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu		NYM-J	NYM-J	NYM-J
KÁBEL KERESZTM.(mm2)		3x1,5	3x1,5	3x1,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5

GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT.

1125. Budapest, Galgóczy u. 8.
taraj.marton@invitel.hu

Tel.: 36 1 274 5254

Munka megnevezése: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai
Központ 1138 Budapest Latorca u. 2Rajz megnevezése: EV1 jelű alelosztó berendezés
egyvonalas kapcsolási terve

Elektromos tervező:

Taraj Márton V-T-01-11063

Szerkesztő:

Tervfajta: Kiviteli

Lapok száma: 9

Lap száma: 2

Munkaszám: 2017/04

Dátum: 2017 szeptember hó

Rajzszám: EL-104