



LEÁG.SZÁM	20	21	22	23	23a	24	25	26
MEGNEVEZÉS	Éjszakai áramtalanító főkapcsoló	Tárgyaló, közlekedő irodák világítás	Mosdó, lépcsőház	Tetőterasz világítás	Csoport FI kapcs.	Tartalék	Tartalék	Tartalék
TELJESÍTMÉNY [kW]		0,6	0,4	1,0				
ÁRAM [A]		3,0	1,6	6,0				
VEZETÉK TÍPUS		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu				
KÁBEL KERESZTM.(mm2)		3x1,5	3x1,5	3x1,5				

GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT.

1125. Budapest, Galgóczy u. 8.  
taraj.marton@invitel.hu

Tel.: 36 1 274 5254

Munka megnevezése: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2

Rajz megnevezése: EV2 jelű aelosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve

Elektromos tervező:

Taraj Márton V-T-01-11063

Szerkesztő:

Tervfajta: Kiviteli

Lapok száma: 6

Lap száma: 3

Munkaszám: 2017/04

Dátum: 2017 október hó

Rajzsám: EL-105