



LEÁG.SZÁM	35	36	37	38	39	
MEGNEVEZÉS	Fan-coil-ok betáplálás	Kültéri hőszivattyú betáplálás tetőszinten	Kültéri hőszivattyú betáplálás tetőszinten	Kültéri légkezelő betáplálás tetőszinten	Téli üzemű szabadhűtő betáplálás tetőszinten	
TELJESÍTMÉNY [kW]	0,65	5,7	5,7	2,0	0,3	
ÁRAM [A]	3,25	25,0	25,0	4,0	1,5	
VEZETÉK	TÍPUS	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
KÁBEL	KERESZTM.(mm2)	3x1,5	3x4	3x4	5x2,5	3x2,5

**GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT.**

1125. Budapest, Galgóczy u. 8.  
taraj.marton@invitel.hu

Tel.: 36 1 274 5254

Munka megnevezése: **Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2**

Rajz megnevezése: **EV2 jelű aelosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve**

Elektromos tervező:

Taraj Márton V-T-01-11063

Szerkesztő:

Tervfajta: Kiviteli

Lapok száma: 6

Lap száma: 5

Munkaszám: 2017/04

Dátum: 2017 október hó

Rajzsám: **EL-105**