



| | | | | |
|-------------------|------------------------|----------|----------|--|
| LEÁG.SZÁM | 36 | 37 | 38 | |
| MEGNEVEZÉS | Fan-coil-ok betáplálás | Tartalék | Tartalék | |
| TELJESÍTMÉNY [kW] | 0,65 | | | |
| ÁRAM [A] | 3,25 | | | |
| VEZETÉK | TÍPUS | NYM-J | | |
| KÁBEL | KERESZTM.(mm2) | 3x1,5 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| GT INTELEKT TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKSZOLG. KFT. 1125. Budapest, Galgóczy u. 8. taraj.marton@invitel.hu Tel.: 36 1 274 5254 | Munka megnevezése: | Magyar Kajak-Kenu Szövetség Sportdiagnosztikai Központ 1138 Budapest Latorca u. 2 | Elektromos tervező: | Tervfajta: Kiviteli | Munkaszám: 2017/04 |
| | Rajz megnevezése: | EVP jelű alosztó berendezés egyvonalas kapcsolási terve | Taraj Márton V-T-01-11063 | Lapok száma: 9 | Dátum: 2017 szeptember hó |
| | | | Szerkesztő: | Lap száma: 3 | Rajzszám: EL-102 |