



MEGJEGYZÉSEK:

A rétegrendi jelölések az eredeti kiviteli tervből származnak, az új szerkezetek *** megkülönböztető utótagot kaptak.

A gépleeresztő akna alapozás és vízszigetelés kialakítása a tartószerkezeti tervek és a szigetelési részletek szerint történik.

Az új gipszkarton falszerkezetek a műgyanta burkolatú helyiségekben a padlóburkolatra készülnek. A szőnyegpadlós helyiségekben a burkolat bontandó, itt új műgyanta padló készül. Az MRI vizsgáló és a Röntgen helyiségekben a teljes padlórétegre elbontásra kerül.

A földszinten a déli oldal ablakai felett új zsaluzia kerül beépítésre az emeleti meglévővel azonos kialakításban.

A meglévő és új gipszkarton válaszfalak felületképzése glettelés után festés.

A kibontott belső ajtók újra beépítésre kerülnek az alaprajzi jelölésnek megfelelő helyeken. Az új belső ajtók jellegükben a meglévőekkel azonos szerkezetek lesznek.

A P18 Röntgen helyiség új határoló gipszkarton oldalfalainak és nyílászáróinak sugárvédelmet kell biztosítani legalább 2 m-es magasságig. Ennek mértéke

- falaknál: $Pb_{ekv} = 1 \text{ mm}$
- ablaknál: $Pb_{ekv} = 1,5 \text{ mm}$
- ajtóknál: $Pb_{ekv} = 1 \text{ mm}$

A sugárvédett gipszkarton válaszfalainál a röntgen helyiség felőli oldalán a belső 12,5 mm vastag gipszkarton tábla 1 mm vastagságú üzemírólemezzel kasírozással ellátott.

A KIVITELI TERVBEN FELHASZNÁLT ANYAGOKTÓL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL AZONOS MINŐSÉGŰ ÉS MINŐSÍTÉSŰ ANYAGOKKAL LEHET!

- meglévő vasbeton szerkezetek
- meglévő hőszigetelések
- meglévő gipszkarton falak
- új vasbeton szerkezetek
- új beton szerkezetek
- új téglás szerkezetek
- új zsalus hőszigetelések
- új EPS hőszigetelések
- új XPS hőszigetelések
- új gipszkarton falak
- új sugárvédelmi gipszkarton falak
- új előtétfalak
- új vízszigetelések
- termelt talaj

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRİZENDŐK!

MEGBÍZÓ:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
1138 Budapest, Latorca utca 2.

MUNKA:
MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
LATORCA UTCAI SPORTTUDOMÁNYI KUTATÓ- ÉS
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT

RI-ZA-LIT
RIMELY-ZAJÁCS ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft.
1221 Budapest Lomnici u. 28/a
tel: (+36-1) 381-0353, 381-0354
e-mail: riza@t-online.hu

FELELŐS TERVEZŐ: TERVEZŐ MUNKATÁRS: ORVOSTECHNOLÓGUS:

RIMELY KÁROLY
É1-01-1785
ZAJÁCS KATALIN
É1-01-3118

STATIKUS TERVEZŐ: SZABÓ ISTVÁN
T-T-01-3802

GÉPÉSZ TERVEZŐ: ERHARDT PÉTER
GT-1-8792

ELEKTROMOS TERVEZŐ: TARAJ MÁRTON
V-T-01-11065

KIVITELI TERV

PINCE ALAPRAJZ

dátum: 2017. NOVEMBER

lépték: **M 1:50**

rajtszám: **É-1.1**