

Fan-Coil Flex-Geko 5
 22°C - 1,1 kW
 26°C - 3,0 kW
 761x471x228 mm
 U=230V P(e)=65 W

P18 Röntgen
 26x3,0 24°C - 1040 W
 20x2,0 24°C - 994 W

P19 A.M. Vetkőző
 24°C - 243 W
 26°C - 206 W

P20 Pszichológus
 24°C - 458 W
 26°C - 673 W

Fan-Coil Flex-Geko 1
 22°C - 0,8 kW
 26°C - 1,4 kW
 761x471x228 mm
 U=230V P(e)=63 W

V&N 22K-900-920
 256 W

Csatlakozik a meglévő kültéri hőszivattyúkhöz Csepegővíz bevezetve az áttemelő aknába

Hidraulikai váltó H=600 D=108 mm

35x1,5 12,2 kW
 32x3,0 5787 W

4 körös osztó-gyűjtő 4720 W
 6 körös osztó-gyűjtő 9630 W
 Cseppvíz strang 32x3,0

P02 Közlekedő
 24°C - 836 W
 26°C - 132 W

P21 Személyi Őltöző
 24°C - 259 W

P23 Zuhany
 24°C - 54 W

Álló bucky

Rtg. asztal

Tartozék szekrény

P17 MRV Vizsgáló
 24°C - 1067 W
 26°C - 2086 W

P16 Kapcsoló vezérlő
 24°C - 198 W
 26°C - 1832 W

P14 Vetkőző
 24°C - 46 W

P15 hűtőterhelés max. 1,5 kW
 24°C - 198 W
 26°C - 1832 W

P13 Labor kávéfőztető
 24°C - 187 W
 26°C - 179 W

P12 Mágneses terápia
 24°C - 257 W
 26°C - 132 W

P10 A. m. mosdó
 24°C - 366 W

P11 Tak. szer.

P07 Férfi mosdó
 24°C - 78 W

P04 Női mosdó
 24°C - 209 W

P09 Férfi WC
 24°C - 88 W

P08 Pissoire
 24°C - 88 W

P06 Női WC
 24°C - 88 W

P05 Női WC
 24°C - 233 W

Álmennyezeti fan-coil
 Hypower GEKO 12.HWW.SE0C4
 24°C - 2,7 kW
 26°C - 2,5 kW
 835x705x340 mm
 U=230V P(e)=224 W

Mennyezeti fan-coil
 Fan-Coil Geko UW0 Single 1
 22°C - 0,3 kW
 26°C - 1,2 kW
 761x471x228 mm
 U=230V P(e)=63 W


Fan-Coil Flex-Geko 2
 22°C - 0,5 kW
 26°C - 1,6 kW
 761x471x228 mm
 U=230V P(e)=63 W

Fan-Coil Flex-Geko 1
 22°C - 0,33 kW
 26°C - 1,4 kW
 761x471x228 mm
 U=230V P(e)=63 W

Fan-Coil Flex-Geko 1
 22°C - 0,8 kW
 26°C - 1,4 kW
 761x471x228 mm
 U=230V P(e)=63 W

H₁

A KIVITELI TERVEN FELHASZNÁLT ANYAGOKTÓL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL AZONOS MINŐSÉGŰ ÉS MINŐSÍTÉSŰ ANYAGOKKAL LEHET! MÉRETEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK!



MEGBÍZÓ:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
 1138 Budapest, Latorca utca 2.

MUNKA:
MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
LATORCA UTCAI SPORTTUDOMÁNYI KUTATÓ- ÉS
DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT
 1138 Budapest, Latorca utca 2.

RI-ZA-LIT
 RIMELY-ZAJÁCS ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
 1221 Budapest, Lomnici u. 28/a
 tel.: (+36-1) 381-0353
 e-mail: rza@r-online.hu

FELELŐS TERVEZŐ: <i>Rimely Karoly</i> RIMELY KAROLY É1-01-1785 ZAJÁCS KATALIN É1 01-3118	TERVEZŐK: <i>Biró Dániel</i> BIRÓ DÁNIEL KOLÓZSI SAROLTA
---	---

ELEKTROMOS TERVEZŐ: <i>Taraj Márton</i> TARAJ MÁRTON V-T 01-11063	GÉPÉSZ TERVEZŐ: <i>Erhardt Péter</i> ERHARDT PÉTER G-T 13-0658	STATIKUS TERVEZŐ: <i>Szabó István</i> SZABÓ ISTVÁN T-T 01-3802
--	---	---

KIVITELI TERV

Épületgépészet
Fűtés-Hűtés
Pince alaprajz

dátum: 2017. NOVEMBER	lépték: M 1:50	rajzszám: GF-0
--------------------------	-------------------	-------------------

JELMAGYARAZAT
 — FŰTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
 - - FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
 — FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
 - - FŰTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
 - - CSEPEGŐVÍZ VEZETÉK