

Fan-Coil Flex-Geko 3  
 22°C - 1,5 kW  
 26°C - 2,4 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=63 W

Fan-Coil Flex-Geko 1  
 22°C - 0,8 kW  
 26°C - 1,4 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=63 W

Fan-Coil Flex-Geko 4  
 22°C - 1,7 kW  
 26°C - 2,8 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=65 W

007  
 Nőgyógyászat  
 24°C - 1525 W  
 26°C - 2509 W

006  
 Ortopédia  
 24°C - 1234 W  
 26°C - 1828 W

004  
 Recepció  
 24°C - 502 W  
 26°C - 610 W

9 körös osztó-gyűjtő  
 10,1 kW

LIFTAKNA

Cseppvíz strang  
 32x3,0

001  
 Lépcsőház  
 24°C - 979 W  
 26°C - 366 W

Fan-Coil Flex-Geko 2  
 22°C - 1,0 kW  
 26°C - 1,7 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=63 W

005  
 Közlekedő  
 24°C - 317 W

002  
 Váró  
 24°C - 837 W  
 26°C - 992 W

Fan-Coil Flex-Geko 5  
 22°C - 1,9 kW  
 26°C - 3,2 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=65 W

009  
 Orr Fül Gégészet  
 24°C - 1454 W  
 26°C - 2964 W

010  
 Kardiológia  
 24°C - 1110 W  
 26°C - 2724 W

003  
 Teakonyha  
 24°C - 1033 W  
 26°C - 553 W


Fan-Coil Flex-Geko 2  
 22°C - 1,0 kW  
 26°C - 1,7 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=63 W

Fan-Coil Flex-Geko 4  
 22°C - 1,7 kW  
 26°C - 2,8 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=65 W

Fan-Coil Flex-Geko 1  
 22°C - 0,8 kW  
 26°C - 1,4 kW  
 761x471x228 mm  
 U=230V P(e)=63 W

- JELMAGYARAZAT
- FÜTÉSI ELŐREMENŐ VEZETÉK
  - - - FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
  - FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
  - - - FÜTÉSI VISSZATÉRŐ VEZETÉK
  - - - CSEPEGŐVÍZ VEZETÉK

A KIVITELI TERVEN FELHASZNÁLT ANYAGOKTÓL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ JÓVÁHAGYÁSÁVAL AZONOS MINŐSÉGŰ ÉS MINŐSÍTÉSŰ ANYAGOKKAL LEHET! MÉRETEK A HELYSZÍNEK ELLENŐRIZENDŐK!



MEGBÍZÓ:  
**Magyar Kajak-Kenu Szövetség**  
 1138 Budapest, Latorca utca 2.

MUNKA:  
**MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG**  
**LATORCA UTCAI SPORTTUDOMÁNYI KUTATÓ- ÉS**  
**DIAGNOSZTIKAI KÖZPONT**  
 1138 Budapest, Latorca utca 2.

**R** RI-ZA-LIT  
 RIMELY-ZAJÁCS ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.  
 1221 Budapest, Lomnici u. 28/a  
 tel.: (+36-1) 381-0353  
 e-mail: rza@r-online.hu

FELELŐS TERVEZŐ: <i>Rimely Karoly</i> RIMELY KAROLY É1-01-1785 ZAJÁCS KATALIN É1 01-3118	TERVEZŐK: <i>Biró Dániel</i> BIRÓ DÁNIEL KOLÓZSI SAROLTA
---	---

ELEKTROMOS TERVEZŐ: <i>Taraj Márton</i> TARAJ MÁRTON V-T 01-11063	GÉPÉSZ TERVEZŐ: <i>Erhardt Péter</i> ERHARDT PÉTER G-T 13-0658	STATIKUS TERVEZŐ: <i>Szabó István</i> SZABÓ ISTVÁN T-T 01-3802
--	---	---

**KIVITELI TERV**

**Épületgépészet**  
**Fűtés-Hűtés**  
**Főldszint alaprajz**

dátum: 2017. NOVEMBER	lépték: M 1:50	rajzszám: GF-1
--------------------------	-------------------	-------------------